

नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ तथा राज्य आपदा मोचन बल, मुख्यालय
सेक्टर - 19 अटल नगर नवा रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र

क्रमांक /00/ MSD00006653 /फायर सर्विस / एन॰ओ॰सी॰ / 2024 / महासमुंद

दिनांक : 02/02/2024

प्रमाणित किया जाता है कि श्री Ramdarshan public school के परिसर SH-19, Bagbahara road, Janghora, Dist-Pithora, Mhasamund, 493551 में स्थित Ramdarshan public school बिल्डिंग - 1 (ग्राउंड फ्लोर) एवं बिल्डिंग - 2 (ग्राउंड एवं फर्स्ट फ्लोर) का इस विभाग के निरीक्षणकर्ता अधिकारी एस.जी. मोहम्मद द्वारा श्री शुभ अग्रवाल की उपस्थिति में दिनांक 01/02/2024 को राष्ट्रीय भवन संहिता भाग- IV 2016 के अनुसार अग्नि निवारण एवं अग्नि से बचाव सम्बंधित उपकरण एवं प्रणाली का निरीक्षण किया गया एवं संतोषजनक पाया गया । अतः निम्न शर्तों के अधीन एक वर्ष अवधि के लिए अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है ।

शर्तें

- 1 सभी अग्नि सुरक्षा से सम्बंधित उपकरण/प्रणाली, निकास द्वार व्यवधान रहित एवं हमेशा अच्छी हालत में रखा जाए । इसमें किसी प्रकार की चूक के लिए प्रबंधन जवाबदार होगा ।
- 2 अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात भवन में विस्तार एवं अन्य कार्य किया जाता है तो इस प्रमाण पत्र को निरस्त जावेगा ।
- 3 अग्निशमन प्रणाली/उपकरणों को प्रचालित करने के संबंध में सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाए एवं नियमित रूप से आपदा की स्थिति में बाहर निकलने का माक ड्रिल कर इसका रिकॉर्ड बना कर रखा जावे ।
- 4 बेसमेंट का उपयोग करने में बिल्डिंग बाय लॉज का कड़ाई से पालन किया जावे ।
- 5 मकान मालिक/कबजाधारी प्रतिवर्ष अग्नि की रोकथाम और सुरक्षा की स्थिति के संबंध में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे । जो पुनः निरीक्षण योग्य होंगे ।
- 6 अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से Ramdarshan public school में स्थापित सभी उपकरण हमेशा सुचारु रूप से चालु रखने की जिम्मेदारी पूर्णतः Ramdarshan public school की होगी जिसके लिए नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ तथा राज्य आपदा मोचन बल मुख्यालय छत्तीसगढ़ की कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहेगी ।



जारी दिनांक : 02/02/2024

Meel

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
ट्रेनिंग ऑपरेशन
अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ
नगर सेना एवं नगरपालिका सुरक्षा, छत्तीसगढ़